

*F. Witek*

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOLE

Telefon:  
-centrala/faks 63/ 27 22 279  
-Oddział Nadzoru – Higiena Komunalna 509 008 066  
-e-mail [psse.kolo@pis.gov.pl](mailto:psse.kolo@pis.gov.pl)  
[sekretariat@psse-kolo.pl](mailto:sekretariat@psse-kolo.pl)  
-e-puap [pssekolo/skrytkaESP](mailto:pssekolo/skrytkaESP)

URZĄD GMINY w OLSZÓWCE  
SEKRETARIAT  
Wpł. 26.03.2018  
Ilość zał. .... podpis .....  
L.dz. 1823 skierowano .....  
Znak sprawy .....

ul. Toruńska 72  
62-600 Koło  
skr. pocztowa 50  
[www.psse-kolo.pl](http://www.psse-kolo.pl)

ON.HK-0700-3(8)/18

oryginał/kopia  
Koło, dnia 22.03.2018r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2017r.

Na podstawie § 23 ust.1, 2 i 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonuje **oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Olszówka**:

**1. Producenci wody**

Mieszkańców Gminy Olszówka zaopatrywały 2 wodociągi publiczne dostarczające zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: Olszówka i Adamin. Właścicielem i administratorem wodociągów jest Gmina Olszówka – Urząd Gminy w Olszówce, Olszówka 15, 62-641 Olszówka.

Na terenie Gminy Olszówka nie zarejestrowano podmiotów dostarczających lub wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na runku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia.

**2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody**

**2.1. Wielkość produkcji i liczba ludności zaopatrywanej w wodę**

| Lp. | Nazwa wodociągu publicznego | Wielkość produkcji wody [m <sup>3</sup> /d] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Długość sieci wodociągowej [km] | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Końcowa roczna ocena jakości wody |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Olszówka                    | 262,0                                       | 3427                                 | 77,7                            | Nie stwierdzono                                  | Przydatna do spożycia             |
| 2.  | Adamin                      | 493,0                                       | 3104                                 | 96,8                            | Nie stwierdzono                                  | Przydatna do spożycia             |

Tab. nr 1. Wodociągi publiczne w gminie Olszówka w 2017r.

## **2.2. Jakość wody**

W wodociągach publicznych: Olszówka i Adamin przeprowadzono 4 kontrole urzędowe oceniające jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 2 monitoringów przeglądowych i 8 monitoringów kontrolnych. Właściciel w ramach kontroli wewnętrznej wykonał taką samą ilość monitoringów przeglądowych i kontrolnych przekazując terminowo sprawozdania z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Po przeprowadzonych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej w wodociągach publicznych Olszówka i Adamin stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

## **2.3. Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody**

W wodociągu publicznym Olszówka woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Proces uzdatniania obejmuje otwarte napowietrzanie, filtrację pod kątem redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcję ciągłą roztworem podchlorynu sodu.

W wodociągu publicznym Adamin woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Proces uzdatniania obejmuje ciśnieniowe napowietrzanie, filtrację w celu redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcję ciągłą roztworem podchlorynu sodu.

## **2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów**

W wodociągach publicznych Olszówka i Adamin nie stwierdzono przekroczeń.

## **2.5. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody**

W 2017r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole nie wpłynęły skargi mieszkańców na jakość wody oraz nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Olszówka.

## **2.6. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez właściciela wodociągów**

Dla wodociągów publicznych Olszówka i Adamin wydano łącznie 4 decyzje stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

## **3. Ocena jakości wody**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonując oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Olszówka za 2017r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Olszówka i Adamin.

Mieszkańcy Gminy Olszówka byli zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

## **4. Wnioski**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonuje oceny przydatności jakości wody do spożycia na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej. Przy ogólnej ocenie jakości wody pomocne były również sprawozdania z badań wody przeprowadzonych przez właściciela wodociągów w ramach kontroli

wewnętrznych. W oparciu o nadesłane sprawozdania z badań wody należy stwierdzić, że Gmina Olszówka wywiązała się z obowiązków w zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznej wodociągów: Olszówka i Adamin zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Na podstawie § 26 ust. 1, 2 i 4 oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w 2018r. mieszkańcy Gminy Olszówka będący odbiorcami wody z ww. wodociągów powinni otrzymywać informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub ze strony internetowej urzędu gminy. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, związanych z nimi zagrożeniami zdrowotnymi i zaleceniami mającymi zminimalizować zagrożenie zdrowia ludzkiego.

*Otrzymują:*

1. Wójt Gminy Olszówka – ePUAP

2.a/a