

GMINA OLSZÓWKA

Olszówka 15

62-641 Olszówka

NIP 6662002107, R.311019289

Olszówka, dnia 23.07.2020 r.


Odpowiedź Nr 1 - na zapytanie oferenta

Dotyczy: przetarg nieograniczony: „Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Tomaszew-
Łubianka -Adamin. Etap I Łubianka -Adamin”

Nr ogłoszenia : 560591-N-2020

Zapytanie: Czy przepompownia ścieków w w/w zadaniu ma zostać włączona do istniejącego systemu monitoringu GPRS w Gminie Olszówka?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż montowany system monitoringu winien być kompatybilny z systemem działającym już na terenie Gminy Olszówka. Tak włączenie do istniejącego systemu monitoringu HydroNet jest objęte przedmiotowym zamówieniem. Należy dostosować szafę sterowniczą i wpiąć przepompownię do istniejącego systemu monitoringu.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk